

**JELD-WEN** Türen GmbH  
 A-4582 Spital/Pyhrn  
 Tel.Nr.: 07562/5522-0  
 Fax-Nr.: 07562/7102

Checkliste für einflügelige Brandschutztüren (CH)  
 DANA Typ 1  
 (EI30)



Checkliste ausfüllen u. an den JELD-WEN- Vertriebspartner retournieren. Sie erhalten dann das gemäß VKF- Zulassungsrichtlinie erforderliche Kennzeichnungsschild, welches im unteren Drittel der bandseitigen Türkante anzubringen ist. Die Verwendung anderer Materialien als in der Checkliste angeführt kann nur im Einvernehmen mit der Fa. JELD-WEN genehmigt werden. Die Ausführung der Brandschutztüren wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN stichprobenweise überprüft. Der Eignungsnachweis für den Brandschutz erfolgt durch das gesetzlich geregelte Kennzeichnungsschild.

**Händler:**..... **AB-Nr.(Fa. JELD-WEN):**.....

**Kunde:**..... **Objekt:**.....

**Objektadresse:**..... **Lieferdatum:** .....

**Anzahl der Elemente pro Ausführungsart:** .....Stk.

<b>Türmodell</b>	TABU <input type="checkbox"/> , IMMUN <input type="checkbox"/> , REELL <input type="checkbox"/>	
<b>Türblattausführung:</b>	gefälzt 3 seitig 14x24 mm <input type="checkbox"/> , stumpf <input type="checkbox"/>	
<b>Deckfläche:</b>	Furnier <input type="checkbox"/> , Schichtstoffplatte <input type="checkbox"/> , Dicke max. 1,5mm <input type="checkbox"/> Sonstiges.....	
<b>Brandschutzstreifen:</b>	3seitig, Type INTUMEX v. d. Fa. Intumex Sonstiges.....	<input type="checkbox"/>
<b>Zarge:</b>	DANA Type "m" T30 <input type="checkbox"/> Blendrahmen BM 42/T30 <input type="checkbox"/> , BM 45/T30 <input type="checkbox"/> , BM 60/T30 <input type="checkbox"/> Sonstiges.....	
<b>Zargenlichte:</b>	Höhe max. 2408 mm Breite max. 1078 mm Amax. 2,357m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Schloss:</b>	Dornmaße 60 - 70 mm Type 1106 <input type="checkbox"/> , Serie 1834 RS <input type="checkbox"/> , 1838 RS <input type="checkbox"/> v. d. Fa. Glutz Type CH -131R (JDS) v. d. Fa. WG Type Serie 124 (MF4, MF6, MF4-K) v. d. Fa. KABA Befestigungsschrauben 4,0 x 40 mm Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Sichtbeschläge:</b>	Drücker Modell 5057, 5064, 5065 und 5071 Fa. Glutz Rosetten und Schilder Modell 5345.2 und 5620/5380.2 Fa. Glutz Drücker und Rosetten/Langschilder von der Fa. MEGA z.B.32.230,35.450 Mit Eignungsnachweis Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>Weitwinkelspion:</b>	Art. Nr. 580 v. d. Fa. WG Art. Nr. 582 (in Verbindung mit Namensschild) v. d. Fa. WG Mit Eignungsnachweis  Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zylinder:</b>	Rundzylinder 1515.29 v. d. Fa. KABA Mit Eignungsnachweis  Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Bänder:</b>	DANA Justier T30 <input type="checkbox"/> , BLUM 3.52 <input type="checkbox"/> , SASSBA HE 18- EI30 <input type="checkbox"/> SIMONS VX 7729/120 <input type="checkbox"/> , BLUM 3.53 <input type="checkbox"/> , SASSBA 18/S13 <input type="checkbox"/>  Sonstiges..... ..... Anzahl 2 Stk. (..... Stk)	<input type="checkbox"/>
<b>Angrenzende Wandteile:</b>	Mauerwerk oder Beton mind. 15 cm Porenbetonsteine mind. 7 cm Gips-Ständerwand mind. 10 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Türschließer</b> (wenn gesetzlich vorgeschrieben)	Type TS93 v. d. Fa. DORMA <input type="checkbox"/> , Type TS4000 v. d. Fa. GEZE <input type="checkbox"/> Obentürschließer gem. EN 1154	<input type="checkbox"/>
<b>Fußbodenanschluß:</b>	Anschlagschiene <input type="checkbox"/> , Schwelle <input type="checkbox"/>  Sonstiges.....	<input type="checkbox"/>
<b>Dichtung im Bodenbereich:</b>	Absenkdichtung (Type Branddicht v. d. Fa. Athmer od. Type Planet HS/FH v. d. Fa. Planet) Anschlagdichtung  Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Türblatt gekürzt:</b>	ja (max. 30 mm) ..... mm nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Das Türelement wurde entsprechend der Zusammen- und Einbauanleitung der Fa. JELD-WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung für die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
----- Datum	----- Firmenstempel u. Unterschrift	