

JELD- WEN Türen GmbH
 A-4582 Spital/Pyhrn
 Tel.Nr.: 07562/5522-0
 Fax-Nr.: 07562/7102

**Checkliste für einflügelige Abschlusstüren
 DANA Typ 1
 (T30 und EH WK2)**



Checkliste ausfüllen u. an Fa. JELD- WEN retournieren. Sie erhalten dann die für den normgemäßen einbruchhemmenden Abschluss notwendige Kennzeichnungsplakette, die im bandseitigen Türfalz anzubringen ist. Die Verwendung anderer Materialien als in der Checkliste angeführt kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Der Eignungsnachweis für den Brandschutz erfolgt durch die gesetzlich geregelte ÜA- Kennzeichnungsplakette. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung. Die für den Brandschutzabschluss relevanten Punkte wurden berücksichtigt.

Objekt:..... **Objektadresse:**.....

Lieferdatum:..... **AB-Nr.:**

Anzahl der Elemente pro Ausführungsart:Stk. Türblatt nach innen aufgehend

Türmodell	TABU <input type="checkbox"/> IMMUN <input type="checkbox"/> REELL <input type="checkbox"/> SOUVERÄN <input type="checkbox"/>	
Türblattausführung:	EINFACHFALZ 14 x 24 mm STUMPF	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decklage:	Furnier Schichtstoffplatte (..... mm)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Oberfläche:	lackiert	<input type="checkbox"/>
Kanten:	Einleimer mit und ohne Furnierkante	<input type="checkbox"/>
Zarge:	DANA Holzzarge "m" T30/EH DANA Holzzarge "v" T30/EH DANA Pfostenstock T30/EH DANA Rahmenstock T30/EH DANA Blendrahmen T30/EH Stahlumfassungszarge gem. ÖNORM B 5330- 8 /T30/EH	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stocklichte:	Höhe (1414 bis 2310 mm) mm Breite (637 bis 1100 mm) mm	
Schloß:	Dornmaße 60 - 70 mm Type Serie MVS 900 (3- und 5-fach) v. d. Fa. Grundmann Beschlagstechnik Type Serie 124 (MF4, MF4-K, MF5-K, MF6) v. d. Fa. KABA Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) v. d. Fa. Fliether Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sichtbeschläge:	Modelle 2500, 2600, 2700 oder 2800 der Fa. KABA Modelle LONDON, PARIS, VERONA v. d. Fa. HOPPE Modelle mit Modellzusatzbezeichnung ZAS, ZAR, AS-K, VS-K v. d. Fa. Grundmann Beschlagstechnik Sonstiges	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Weitwinkelspion:	Art. Nr. 580 v. d. Fa. WG Art. Nr. 582 (in Verbindung mit Namensschild) v. d. Fa. WG Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Profilzylinder:	Sicherheitszylinder AP 2000 mind. 5stiftig, AP 3000 mind. 5stiftig, AP 4000 mind. 5stiftig v. d. Fa. KABA Sonstiges	<input type="checkbox"/>
Bänder:	Art. Nr. 3.5200.21 v.d. Fa. Blum (DANA T30) Art. Nr. 2.5200.21 v.d. Fa. Blum (DANA T30) Incanto T30 Band DANA (Ø 16 od. 18 mm) Art. Nr. V7888 WF mit Bandaufnahme V 7602 3D v. d. Fa. Simonswerk Anzahl 2 od. 3 Stk. Sonstiges	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Angrenzende Wandteile:	Ziegel od. Hohlwandsteine ≥ 115 mm Stahlbeton ≥ 100 mm Leichtbeton ≥ 100 mm Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Türblatt gekürzt:	ja (max. 40 mm) mm nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung für die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.

Datum

Firmenstempel u. Unterschrift