

JELD- WEN Türen GmbH
A-4582 Spital/Pyhrn
Tel.Nr.: 07562/5522-0
Fax-Nr.: 07562/7102

Checkliste für einflügelige Abschlusstüren DANA Typ 3 (EH WK3)



Checkliste ausfüllen u. an Fa. JELD- WEN retournieren. Sie erhalten dann die für den normgemäßen einbruchhemmenden Abschluss notwendige Kennzeichnungsplakette, die im bandseitigen Türfalz anzubringen ist. Die Verwendung anderer Materialien als in der Checkliste angeführt kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD- WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Der Eignungsnachweis für den Brandschutz erfolgt durch die gesetzlich geregelte ÜA- Kennzeichnungsplakette. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.

Objekt:..... **Objektadresse:**.....
Lieferdatum:..... **AB-Nr.:**

Anzahl der Elemente pro Ausführungsart:Stk. Türblatt nach innen aufgehend

Türmodell	DOMINANT 3 WK 3 <input type="checkbox"/>	
Türblattausführung:	DOPPELFALZ 14 x 24 mm/15 x 20 mm Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Decklage:	Furnier Schichtstoffplatte (..... mm) Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Oberfläche:	lackiert Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kanten:	Einleimer (mit und ohne Furnierkante)	<input type="checkbox"/>
Zarge:	DANA Holzzarge "m(-F)" (T30)/EH DANA Holzzarge "v(-F)" (T30)/EH DANA Rahmenstock DF (T30)/EH (Hartholz) Stahlumfassungszarge DF in Anlehnung an ÖNORM B 5330-8 /(T30)/EH Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stocklichte:	Höhe (1414 bis 2310 mm) mm Breite (637 bis 1100 mm) mm	
Schloß:	Dornmaße 60 - 70 mm Type Serie 124 MF6 od. 124 MF4 v. d. Fa. KABA Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm Sonstiges	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sichtbeschläge:	Beschlägegarnitur, Modelle 2600, 2700 oder 2800, 5fach verschraubt v. d. Fa. KABA Modelle mit Modellzusatzbezeichnung ZAS, AS-K, VS-K v. d. Fa. Grundmann Beschlagstechnik Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Weitwinkelspion:	Art. Nr. 580 v. d. Fa. WG Art. Nr. 582 (in Verbindung mit Namensschild) v. d. Fa. WG Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Profilzylinder:	Sicherheitszylinder AP 2000/ANS bez. SE mind. 5stiftig, AP 3000/ANS mind. 5stiftig, AP 4000/ANS mind. 5stiftig v. d. Fa. KABA Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bänder:	Art. Nr. 3.5200.21 v. d. Fa. Blum (DANA T30) Art. Nr. 2.5200.21 v. d. Fa. Blum (DANA T30) Incanto T30 Band DANA (Ø 16 od. 18 mm) Anzahl mind.3 Stk.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bandsicherungen:	Art. Nr. 4/BR der Fa. Grundmann Beschlagstechnik Anzahl mind. 2 Stk.	<input type="checkbox"/>
Angrenzende Wandteile:	Ziegel od. Hohlwandsteine ≥ 115 mm Stahlbeton ≥ 100 mm Leichtbeton ≥ 100 mm Sonstiges.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Türblatt gekürzt:	ja (max. 40 mm) mm nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung für die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.

Datum Firmenstempel u. Unterschrift